

Brunavarnir Árnessýslu
Árvegi 1,
800 Selfoss



sími: 4800-900
arnessysla@eldvarnaeftirlit.is
www.babubabu.is

Skipulagsnefnd Sveitarfélagsins Árborgar

Dags.26.5.2025

Efni: Umsögn eldvarnaeftirlits Brunavarna Árnessýslu vegna "Jórvík 1, áfangi 2 og Björkurstykki III"

Niðurstaða: Ekkert er minnst á slökkvivatn né brunahana í greinargerð vegna "Jórvík 1, áfangi 2 og Björkurstykki III"

Bæta þarf úr því.

Guðmundur G. Þórisson
Deildarstjóri forvarnardeildar