

Brunavarnir Árnessýslu
Árvegi 1,
800 Selfoss



sími: 4800-900
arnessysla@eldvarnaeftirlit.is
www.babubabu.is

Skipulagsnefnd Árborgar

Dags.4.4.2025

Efni: Umsögn eldvarnaeftirlits Brunavarna Árnessýslu vegna "Svæði Hestamannafélagsins Sleipnis á Selfossi - Deiliskipulag"

Niðurstaða: Þar sem deiliskipulagið nær til alls hesthúsahverfisins fer eldvarnaeftirlit B.Á. fram á að lagnir og brunahanar verði í öllu hverfinu og rásir hvers brunahana fyrir sig ekki meiri en 150 metrar.


Guðmundur G. Þórisson
Deildarstjóri forvarnadeildar